

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ	ΕΡΓΟ:	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ
	Α.Μ.	08/2017
	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ	Ι.Π.
	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	434.298,38 €

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ

ΕΠΙ ΤΕΘΕΝΤΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΙΘΜ. **08/2017** ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ

«**Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Φιλιππιάδας**»

Επί των τεθέντων μέχρι σήμερα ερωτημάτων εκ μέρους υποψηφίων προσφερόντων
διευκρινίζουμε τα κάτωθι:

- 1) Στο Α.Τ. 2.9 (Επικάλυψη στεγάστρων πλάτους 5,00m με κρύσταλλο) του
Αναλυτικού Τιμολογίου της μελέτης αναφέρεται επιγραμματικά «....κρύσταλλο
ασφαλείας 6+6 mm αυτοκαθαριζόμενο και απορροφητικό ως προς την υπεριώδη
ακτινοβολία.....».
Διευκρινίζουμε ότι εκ παραδρομής συμπεριλήφθηκε η λέξη αυτοκαθαριζόμενο.
Τα κρύσταλλα των στεγάστρων δεν θα είναι αυτοκαθαριζόμενα.
Κατά τα λοιπά ισχύει ότι αναγράφεται στο Α.Τ. 2.9 Αναλυτικό Τιμολόγιο της μελέτης

Ο πρ/νος Τμ. Τεχνικών Έργων



Ακρίβης Κων/νος
Μηχανικός Ορυκτών Πόρων