




**ΦΡΕΑΤΙΟ ΔΙΚΚΕΙΔΑΣ (Φ5-1)
ΓΙΑ ΑΓΩΓΟ ΣΕ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΣΚΑΜΜΑ**



ΦΡΕΑΤΙΑ ΔΙΚΚΕΙΔΙΩΝ (Φ5)

ΤΥΠΟΣ	Όγκοι Δομ. Δικκείδων (Χ/στ)	A (μ.)	B (μ.)	H (μ.)
Φ5-1	≤ Φ150	1,20	1,20	1,90

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. Οι θεσμοί και τα στοιχεία των δικκείδων ορίζονται στις ορίσονται προδιακείμενες και τις λεπτομέρειες των αναλυόμενων. Όλες οι δικκείδων του παρόντος δικτυίου θα είναι τύπου σιδηρού ελαστικής επιφράξης.
2. Στο παρόν έργο θα τοποθετηθούν σωληνοί PN12 salm και δικκείδων PN16sal.
3. Η προστασία των επιφανειών του φρεατίου θα γίνει εξωτερικά (τεροστρεφικά και στην οροφή) με διτλή επιδιείωση ασφαλιστικού υλικού.
4. Στην τελεσίωση του καθήκον της δικκείδων θα γίνει σύνδεση με μηχανικό σφαιρό (σφαιρολή) τότε αυτή του σφαιρού έδρου (τύπος επιφράξης) στο παρόν σχέδιο) θα τοποθετηθεί τυφλή φράδα.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΥΑΡΕΥΣΗΣ
Τ.Κ. ΠΕΤΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ &
Τ.Κ. ΣΠΡΟΓΓΥΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ

Σχέδιο:

ΦΡΕΑΤΙΟ ΔΙΚΚΕΙΔΑΣ (Φ5-1)

Ανάδοχος:
ΡΟΤΣΚΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛ
Ροτσκός Γαβριήλ - Υπευθύνος
Κοζμωί 19, 15232 Χαλκίδα
τηλ. 2106259751
email: grotskos@gmail.com

ΓΑΒΡΙΗΛΙΑΚΗ ΡΟΤΣΚΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π.
ΜΕΛΟΣ Τ.Ε.Ε. ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ 105260
ΚΟΛΑΡΟΥ 19 - 15232 ΧΑΛΚΙΔΑΡΑ - ΤΗΛ.: 210 6259751
Φ.Μ.: 073655328 - ΔΟΥ: ΧΑΛΚΙΔΑΡΑ Π10Υ

Επιβλέπουσα Υπηρεσία:

Τ.Υ. ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ

ΦΙΛΙΠΠΙ ΑΔΑ 04-06-2016
04-06-2016
04-06-2016

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Κλίμακα

1:20

Αριθμός Σχεδίου

F-3

Ημερομηνία

Μάιος 2016

