ΕΚΤΟΣ ΟΔΟΥ
ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ
ΣΚΑΜΜΑ ΤΥΠΟΥ 1
ΓΕΦΥΡΑ
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΓΩΓΟΥ
ΤΟΠΙΚΗ ΟΔΟΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΤΟ
ΣΚΑΜΜΑ ΤΥΠΟΥ 1Α
ΣΚΑΜΜΑ ΤΥΠΟΥ 1Β
ΔΕΞΑΜΕΝΗ
ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ
ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄ : ΔΕΞΑΜΕΝΗ - Σ1
H=40m
H=6m
H=-2m
ΠΛΑΚΟΣΚΕΠΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΨΟΥΣ ~ 1.50μ
Στ.πυθμ.= +4.08
ΠΛΑΚΟΣΚΕΠΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΨΟΥΣ ~ 1.50μ
Στ.πυθμ.= +2.70
Ø150
ΓΕΦΥΡΑ ΠΟΤ. ΛΟΥΡΟΥ
6 ΣΩΛΗΝΩΤΟΙ ΑΓΩΓΟΙ Ø1000
Στ.πυθμ.= +1.40
3 ΣΩΛΗΝΩΤΟΙ ΑΓΩΓΟΙ Ø1000
Στ.πυθμ.= +1.30
3 ΣΩΛΗΝΩΤΟΙ ΑΓΩΓΟΙ Ø1000
Στ.πυθμ.= +1.45
4 ΣΩΛΗΝΩΤΟΙ ΑΓΩΓΟΙ Ø1000
Στ.πυθμ.= +1.60
ΤΑΦΡΟΣ
Στ.πυθμ.= +1.20
ΤΑΦΡΟΣ
Στ.πυθμ.= +1.20
Ø150
Σ1
Β' ΤΜΗΜΑ
Συνέχεια με Σ1-Σ2/0.77
D160-PN12.5
L=1383.50
ΤΙΤΛΟΙ ΚΟΜΒΩΝ
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΡΟΗΣ
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΣΚΑΜΜΑΤΟΣ
ΒΑΘΟΣ ΣΚΑΜΜΑΤΟΣ
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΑΙ ΜΗΚΟΣ
ΤΥΠΟΣ ΦΡΕΑΤΙΟΥ
ΠΙΕΖΟΜΕΤΡΙΚΟ ΥΨΟΣ
Q=9.390 L/s
V=0.64 m/s
D160-PN12.5/L=1383.50
Φεκ-2.2
Φα-2
Φεκ-2.2

ΕΚΤΟΣ ΟΔΟΥ
ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ
ΣΚΑΜΜΑ ΤΥΠΟΥ 1
ΓΕΦΥΡΑ
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΓΩΓΟΥ
ΤΟΠΙΚΗ ΟΔΟΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΤΟ
ΣΚΑΜΜΑ ΤΥΠΟΥ 1Α
ΣΚΑΜΜΑ ΤΥΠΟΥ 1Β
ΔΕΞΑΜΕΝΗ
ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ
ΠΕΤΡΑΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄ : ΔΕΞΑΜΕΝΗ - Π1
H=40m
H=6m
H=-2m
ΠΛΑΚΟΣΚΕΠΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΨΟΥΣ ~ 1.50μ
Στ.πυθμ.= +4.08
ΠΛΑΚΟΣΚΕΠΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΨΟΥΣ ~ 1.50μ
Στ.πυθμ.= +2.70
Ø150
ΓΕΦΥΡΑ ΠΟΤ. ΛΟΥΡΟΥ
6 ΣΩΛΗΝΩΤΟΙ ΑΓΩΓΟΙ Ø1000
Στ.πυθμ.= +1.40
3 ΣΩΛΗΝΩΤΟΙ ΑΓΩΓΟΙ Ø1000
Στ.πυθμ.= +1.30
3 ΣΩΛΗΝΩΤΟΙ ΑΓΩΓΟΙ Ø1000
Στ.πυθμ.= +1.45
4 ΣΩΛΗΝΩΤΟΙ ΑΓΩΓΟΙ Ø1000
Στ.πυθμ.= +1.60
ΤΑΦΡΟΣ
Στ.πυθμ.= +1.20
ΤΑΦΡΟΣ
Στ.πυθμ.= +1.20
Ø150
Β' ΤΜΗΜΑ
D160-PN12.5
L=1383.50
ΤΙΤΛΟΙ ΚΟΜΒΩΝ
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΡΟΗΣ
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΣΚΑΜΜΑΤΟΣ
ΒΑΘΟΣ ΣΚΑΜΜΑΤΟΣ
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΑΙ ΜΗΚΟΣ
ΤΥΠΟΣ ΦΡΕΑΤΙΟΥ
ΠΙΕΖΟΜΕΤΡΙΚΟ ΥΨΟΣ
Q=10.171 L/s
V=0.70 m/s
D160-PN12.5/L=1383.50
Φεκ-2.2
Φα-2
Φεκ-2.2

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΜΗΚΟΤΟΜΩΝ

⋈ Φρεάτιο δικλείδας διακοπής

Φρεάτιο δικλείδας εκκένωσης

Φρεάτιο δικλείδας αερεξαγωγού



① Γραμμή εδάφους ή ερυθράς οδού

② Αγωγός ύδρευσης

③ Υπόβαση με άμμο

④ Υπόβαση με θραυστό υλικό

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΠΕΤΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ & Τ.Κ. ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ

Σχέδιο:

ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΟΜΕΣ

ΦΥΛΛΟ (1/4)

ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΑΓΩΓΟΙ ΠΕΤΡΑΣ - ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ ΣΕ ΚΟΙΝΟ ΣΚΑΜΜΑ
ΤΜΗΜΑ Α : ΑΠΟ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΕΩΣ Π1/Σ1

Ανάδοχος:
ΡΟΤΣΚΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛ
Πολιτικός Μηχανικός - Υδραυλικός
Κόδρου 19, 15232 Χαλάνδρι
τηλ. 2108259751
email: grotskos@gmail.com

ΓΑΒΡΙΗΛ ΝΙΚ. ΡΟΤΣΚΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π.
ΜΕΛΟΣ Τ.Ε.Ε. ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ 105260
ΚΟΔΡΟΥ 19 - 152 32 ΧΑΛΑΝΔΡΙ - ΤΗΛ.: 210 8259751
ΑΦΜ: 073655328 - ΔΟΥ: ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

Επιβλέπουσα Υπηρεσία: Τ.Υ. ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ 07-06-2016
Ο ΕΛΕΓΞΑΣ

ΜΙΣΗΡΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜΗΜ. ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ
ΑΚΡΙΒΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΗΧ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ

Κλίμακα	Αριθμός Σχεδίου	Ημερομηνία
1:1.000 / 1:100	B-1	Μάϊος 2016